



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, Pf. 27.

E-MAIL: tizsantuli@zoldhatosag.hu

TELEFONOK: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 8-12; Szerda: 8-12; 14-16; Péntek: 8-12

POLGÁR VÁROSGONDNOKSÁG	
É	2006.10.06.
Szám	331/2006
Melléklet	Előadó Lidák L.

Ikt. számunk: 1125/18/2006.  
Ügyintézőnk: Zsugáné Csépké Marcella  
Grigorszkyne Budai Tünde  
Tárgy: Polgári Strandfürdő  
vízilétesítményeinek vízjogi  
üzemeltetési engedélye  
Vizikönyvi szám: Tisza XII/500  
KÚJ szám: 100293243  
KTJ szám: 100240891

### HATÁROZAT

1./ Polgár Város Önkormányzat Városgondnoksága ( 4090 Polgár Fürdő u. 2.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

#### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy az alább részletezett feltételek mellett, a Bio Genexis Környezetvédelmi Kft által 13-05/2001.sz. alatt benyújtott és kiegészített állapotfelméleti tervek alapján megépített és üzemelő Polgári Strandfürdő vízilétesítményeit használatba vegye és állandóan jókarban tartva üzemeltesse.

#### 2./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

##### I./ Strandfürdő hévízkútja:

Létesítés éve: 1973

EOV koordináta:

X= 284,100 km

Y= 804,400 km

Kataszteri szám: B-88

Talpmélység: 960,0 m

Csővezés:

-1,60	-	37,0 m-ig Ø 324/312 mm acél
-1,10	-	414,0 m-ig Ø 9 5/8" acél
-0,80	-	13,0 m-ig Ø 6 5/8" acél
-13,0	-	700,30 m-ig Ø 7" acél
-700,30	-	960,0 m-ig Ø 5 1/2" acél

Szűrőzve: 550,0-562,0 m, 567,50-571,0 m, 580,0-588,50 m, 625,0-632,70 m, 775,50-778,50 m, 783,0-787,0 m, 795,0-802,0 m, 936,0-945,0 m között.

Nyugalmi vízszint: +6,50 m (2003)

Vízhozam: 604 l/p -4,0 m-es üzemi vízszinten (2003)

Vízminőségi adatok (2003):

pH: 8,10  
Nátrium: 600,0 mg/l  
Kálium: 55,0 mg/l  
Kalcium: 9,0 mg/l  
Magnézium: 3,70 mg/l  
Mangán: 0,06mg/l  
Ammónia: 5,0 mg/l  
Nitrát: <1,0 mg/l  
Nitrit: <0,01 mg/l  
Klorid: 30,0 mg/l  
Szulfát: <10,0 mg/l  
Hidrogénkarbonát: 1659,0 mg/l  
Fajlagos vezetőképesség: 2070 Scm<sup>-1</sup>  
Összes keménység: 21 CaO mg/l  
KOI: 9,30 mg/l  
A kitermelt víz hőfoka: 42 °C

Kútszivattyú: D 14-9 típ. búvárszivattyú - 42,63 m-en

Kútakna: 6,0 x 4,0 m alapterületű akna csövázás felépítménnyel

Szerelvények: 1 db 16 bar nyomásmérő  
1 db 4 bar nyomásmérő

Gáztalanító: 1 db REGINJEKT-25  
Nyomásigény: 0,5-2,0 bar  
Vízigény: 400-800 l/min.

Víztározó: 1 db 12 m<sup>3</sup>-es 11,0 m magas vasbeton tároló

Termálvízvezeték: 40 fm átmérő 4" hga.  
193 fm átmérő 3" hga.  
50 fm átmérő 2" hga.  
76 fm átmérő 1" hga.  
50 fm átmérő ¾ ", hga.

## II./ Medencék:

### Töltő-ürítős medence:

1 db 464 m<sup>3</sup>-es melegvizes medence  
F=500 m<sup>2</sup>

Medence hőfoka: 32-34 °C  
Mélysége: 0,9 m

### Vízforgató medencék:

1 db függőleges átfolyású tanmedence

25,0 x 12,0 1,0-1,5 m  
felülete: 250 m<sup>2</sup>  
térfogata: 312,5 m<sup>3</sup>  
fűvókák száma: 48 db

### Vízforgató berendezések:

2 db hajfogóval ellátott vízforgató szivattyú Calpeda NMP 65/16DE típ.

Q=108 m<sup>3</sup>/h H=11 m

1 db hajfogóval ellátott vízforgató szivattyú Calpeda NMP 32/12E

Q=12 m<sup>3</sup>/h H=9,5 m

2 db Ø 1,8 m kvarchomok töltetű szűrő

Szűrőfelület: 2 x 2,54 m<sup>2</sup> ≈ 5,08 m<sup>2</sup>

Q= 210 m<sup>3</sup>/h

Szűrési sebesség: 41,3 m/h

Szűrő visszaöblítés időtartama: 5-10 perc

Vegyszeradagolás: Na OCL, Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, HCl

3 db Prominent típ. vegyszeradagolóval

q=1,7 l/h Vízkiegyenlítés:

1 db monolit beton kiegyenlítő tározó 24 m<sup>3</sup>-es hasznos tározó térfogattal  
2,8 x 3,55 x 2,6 m belmérettel

Gyermek és pancsoló medence (1-es és 2-es medencerészből)

felülete: 36,3 m<sup>2</sup> és 72,3 m<sup>2</sup> kör alakú

befűvók száma: 5 és 9 db

vizmagasság: 0,2m és 0,25 m

térfogata: 7,3 m<sup>3</sup> és 18,08 m<sup>3</sup>

### Vízforgató berendezések:

1-es medencénél 1 db hajfogóval ellátott forgatószivattyú Calpeda NMP 50/12DE típ.

Q=36 m<sup>3</sup>/h H= 13,25 m

2-es medencénél 1 db hajfogóval ellátott forgatószivattyú Calpeda NMP 65/16DE típ.

Q=72 m<sup>3</sup>/h H=11,0 m

### Szűrők:

1-es medencénél 1 db Ø 1,0 m kvarchomok töltetű szűrő

Fsz=0,78 m<sup>2</sup>

Qsz= 36,0 m<sup>3</sup>/h

Vsz= 46,2 m/h

2-es medencénél 1 db Ø 1,5 m kvarchomok töltetű szűrő

Fsz1,76 m<sup>2</sup>

Qsz=72,0 m<sup>3</sup>/h

Vsz= 40,90 m/h

Szűrők visszaöblítés időtartama: 5-10 perc

Vegyszeradagolás: Na OCL, Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, HCl  
2x 3 db Prominent típus. vegyszeradagolóval  
q= 1,0 l/h

#### Vizkiegvenlítés:

1 db kiegvenlítő tározó 1,0 m<sup>3</sup>-es hasznos tározó térfogattal  
1 db kiegvenlítő tározó 1,8 m<sup>3</sup>-es hasznos tározó térfogattal

Vízcsere félévenként egyszer történik.

### III./ Vízforgalom

**Igényelt vízmennyiség: 46.000 m<sup>3</sup>/év**  
Vízkészlet jellege : gyógyvíz  
Vízhasznosítás jellege: gazdasági fürdő  
Besorolási kód: G0A

.

#### **Kiépült vezeték:**

Vízpótlás: 32,0 fm NA 150 KM PVC  
Öblítővíz vezeték: 27,6 fm NA 150 KG PVC  
46,7 fm NA 300 KG PVC

#### **Kommunális szennyvíz elhelyezés:**

belsőhálózat: 416 fm Ø 20 cm ac.  
103 fm Ø 11 cm PVC  
21 db tisztítóakna

Átemelővel csatlakozik a városi szennyvízhálózatra.

**Használtvíztározó: (csónakázó) termálmedence túlfolyó és leürítő vízének befogadója**

Területe: 2,8 ha  
Fenékszint: 89,00 mBf  
Tározókapacitás: 28.322 m<sup>3</sup>

1 db tiltós lecsapoló műtárgy, mely a Selypessmelléki csatorna 0+027 km szelvényében található, melyen keresztül történik az elvezetés.

**Kibocsátható, a befogadóba vezethető használt termálvíz mennyisége 28.322 m<sup>3</sup>/év.**

**A befogadó vízfolyás: Selypessmelléki csatorna 0+027 km**

A becsatlakozási pont EOv koordinátái:

X = 283 949

Y = 804 165

A terület besorolása: érzékeny

A befogadó vízfolyás: általános védettségi kategória (28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet)

A befogadó vízének hasznosítása: öntözés

## Vízügyi felügyeleti kategória: II:

### 3./ Védőterület, védősáv:

a./ Belső védőterület határa a vízkezelő és víztároló műtárgyaknál, azok szélétől mért 10 m sugarú kör, illetőleg a földfeltöltés rézsűtalpától mért 5 m széles területsáv, zárt kerítéssel körülvéve.

b./ Védősáv határa a földbe fektetett vízvezeték felett a föld felszínéig, alatta 1,0 m mélységig, kétoldalt legalább 2-2 m széles területsáv.

### 4./ Engedélyes köteles:

a./ Az engedélyes személyében beállott minden változást 30 napon belül a felügyelőségnek bejelenteni.

b./ Az engedélyezett létesítmény üzemeltetésében tervezett változtatások engedélyezését a kivitelezés megkezdése előtt (a szükséges tervdokumentációk egyidejű csatolásával) a felügyelőségtől kérni.

c./ A vízilétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával megfelelően képzett felelős személyt megbízni és a berendezéseket az üzemeltetési, illetve kezelési szabályzatnak megfelelően üzemeltetni és karbantartani.

d./ A vízmű üzemeltetésénél az MSz 10-273-81 (a vízellátás, vízkezelés munkavédelmi követelményei) előírásait betartani.

e./Környezetvédelmi, kibocsátási követelmények:

- A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett, kommunális szennyvíz, valamint a vízforgatóval ellátott medencék öblítő és leürítő vizének szennyező anyag tartalmára vonatkozóan a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt küszöbértékeket határozom meg.
- A sósvíztározóból a befogadóba vezetett, a termálfürdő üzemeltetéséből, termálvíz hasznosításából, mint tevékenység végzéséből keletkező szennyvízre vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

pH	6-9,5
Na eé %	45
Szennyezőanyagok	Határérték mg/l
szulfidok	2
összes só	2000

Mintavételi hely: a leürítő műtárgy

- A sósvíztározóból használtvíz csak a leürítő műtárgyon keresztül, ellenőrzött körülmények között kerülhet a befogadóba. Öntözési szezonban a műtárgy tökéletes zárását biztosítani kell. A sósvíztározóból szennyvizet csak az öntözési időnyen kívül, október 1. és március 1. között lehet a befogadóba vezetni.
- A kibocsátó köteles a kibocsátott, felszíni vízbe vezetett termálvízhasználatból származó szennyvíz mennyiségének, valamint a szennyvízben lévő – a kibocsátásra jellemző – szennyezőanyagok mennyiségének mérését, az önellenőrzést, a jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak alapján végezni, az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, valamint a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti adatlapokat kitölteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőséghez benyújtani. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljeskörűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.
- A benyújtott önellenőrzési tervet az engedély alapján és a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően módosítani kell (vizsgálati ütemterv, mintavételi hely, vizsgálandó komponensek) és 2006. október 20-ig be kell nyújtani.
- Az üzemeltetés során a vízhasználatokat úgy kell megszervezni, hogy takarékos vízhasználatot és hatékony energia felhasználást valósítsanak meg, a felszíni víz káros szennyezését megelőzzék, a környezet terhelését a legkisebb mértékűre csökkentsék.
- A kibocsátó köteles a vízleeresztés időpontját a TIKÖVIZIG Polgári Szakasztechnóségével egyeztetni

f./ Az ÁNTSZ Debrecen Városi Intézete 5442-2/2004. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat betartani, mely szerint:

„ A forgotott medencék áramláskép vizsgálatát el kell végezni, a megfelelőséget igazoló dokumentumot Intézetünk részére meg kell küldeni.”

5./ Jelen határozat jogerőre emelkedését követően a Ht.1295/35/1994 sz. vízjogi üzemeltetési engedély érvényét veszti.

6./ A vízjogi üzemeltetési engedély 2011. szeptember 30-ig érvényes, de azt a felügyelőség hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

7./ Felhívom engedélyes figyelmét, hogy az 1995 évi LVII. törvény V. Fejezet 15. §-a alapján vízkezelési díjat köteles fizetni!

8./ Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi- és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve, 2 példányban a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek kell benyújtani.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, melyet illetékbélyegben a fellebbezés eredeti példányán kell leróni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### I n d o k o l á s

Engedélyes 115/5/2004. sz. ügyiratában vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a Strandfürdő rekonstrukciós munkáinak befejeztével történt változásokra.

A Polgári strandfürdő korábban Ht. 1295/35/1994. számon rendelkezett vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A strandfürdő rekonstrukcióra Ht. 1295/66/2002. számon kapott vízjogi létesítési engedélyt. a Polgár B-88 OKK számú kút vizét az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 602/Gyf/2002. számú határozatával gyógyvízzé minősítette. A városgondnokság nyilatkozata alapján a gyógyvízből gyógyászati célú nem, csak fürdési célú felhasználás történik.

A befogadó kezelője a Polgár Város Önkormányzata 5807-3/2004 számon kezelői hozzájárulását adott a sós víz befogadóba vezetéséhez azzal a feltétellel, hogy csak öntözési időszakon kívül kerülhet elvezetésre. A rekonstrukció 2004. évben megvalósult, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Felügyelet, és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség több hiánypótlási felhívást adott ki, melyben a fürdő és sós víztározó vízmérlegének bemutatását kérte a fürdő üzemrendjének figyelembe vételével, valamint az időközben hatályba lépett 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményeket. A benyújtott és többször kiegészített kérelem alapján az üzemeltetési engedély kiadható.

A strandfürdő üzemeltetési szezonja június 1-től szeptember 15-ig tart.

Vízellátás: A hidegvízellátást teljes egészében a városi ivóvízellátó hálózatról, a melegvíz ellátást a saját termálvizes kútról biztosítják.

Szennyvízelvezetés:

A szociális szennyvíz és a vízforgatókkal ellátott medencék öblítővizei és leürítő vizei a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek bevezetésre.

A fürdőből a használt termálvíz a sós víztározóba, majd onnan öntözési időszakon kívül az Selyesmelléki, majd a Királyéri csatornába kerül.

Keletkező mennyisége: 42.705 m<sup>3</sup>/szezón. A kibocsátó nyilatkozata alapján, az üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve (párolgási veszteség, szivárgás), a sós víztározó tározókapacitása az elegendő a keletkező használt termálvíz tárolására az öntözési időszakban.

A rendelkező részben kibocsátási határértéket a nyilatkozatban szereplő, illetve a tárolt sós víz vizsgálati eredményei alapján jellemzőnek tekinthető szennyező anyag komponensekre állapítottam meg – a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdése alapján.

A befogadó vízfolyás – figyelembe véve a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 3. § 17. pontját és a TIKÖVIZIG 97-499/2005. véleményét – az általános védettségi kategóriába sorolható.

Na és % és összes só vonatkozásában a termálvíz hasznosítás tevékenységre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 34. fejezete szerinti technológiai határértékeket állapítottam meg, mivel a gyógyvíznek csak termálfürdő célú vízfelhasználása van a fürdőben.

A kibocsátásra jellemző technológiai határértékekkel nem szabályozott szennyezőanyagokra a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4. általános védettségi kategória befogadó vízminőség-védelmi területi kategória határértékeit írtam elő.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatásának felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. A benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kiegészítésre szorul, jelenleg hiánypótlás alatt van. A környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás lezárását követően, a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített környezetvédelmi, kibocsátási követelmények - a felülvizsgálat eredményeitől függően - módosulhatnak.

Az önellenőrzésről és az adatszolgáltatásról a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet előírásai alapján rendelkeztem. A kérelem kiegészítésével benyújtott önellenőrzési terv nem a kibocsátott víz ellenőrzésére készült, (vegetációs időszakban tervezett mintavételek, mintavételi hely, stb.) így az önellenőrzési tervet a megadott határidőre át kell dolgozni és be kell nyújtani az engedélyben és 27/2005. (XII.6.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Az engedély érvényességét a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. §-a alapján állapítottam meg.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- az ÁNTSZ Debrecen Városi Intézete, 5442-2/2004. sz. szakhatósági állásfoglalását,
- Polgár Város Önkormányzatának 5807-3/2004. sz. hozzájárulását

Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdése alapján illetékmentes.


Határozatomat a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott jogkörömben eljárva, a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek. és a 153. § (1) bek. a.) pontja alapján, a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, 1995. évi LVII. tv. 28§. §. (1) bek., és 29.§-a illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak figyelembevételével hoztam meg.

Debrecen, 2006. szeptember 29.


Nagy Márton s.k.  
hatósági igazgatóhelyettes

Határozatomat kapják:

- 1./ Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, 4090 Polgár Fürdő u. 2. + tervek T
- 2./ Polgármeseri Hivatal 4090 Polgár Barankovics tér 5.
- 3./ ÁNTSZ Debreceni-, Balmazújvárosi-, Derecske-Létavértesi-, Hajdúhadházi Városi Intézete, Debrecen, Pf.:117. 4001
- 4./ TIKÖVIZIG Debrecen
- 5./ TIKTVF Debrecen
  - a./ VEO
  - b./ VVO







Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, PE 27.  
E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu  
TELEFON: 52-511-000  
TELEFAX: 52-511-010

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: Szerda: 8-12; 14-16; Péntek: 8-12

E SZÁM: 11. 13.  
IKT: MATE L

Magyar Jászok

Iktatószám: 584 1.1 /2012.

Ügyintéző: Dr. Virág Valéria

Bende Inre

Grigorszky Tünde

Tárgy: 1125/18/2006. sz. vízjogi  
üzemeltetési engedély módosítása

Vízikönyvi szám: Tisza XII/500.

KÜJ: 100293243

KTJ: 100240891

POLGÁR VÁROSGONDNOKSÁG	
Érkezett: 2012. 01. 13.	
Szám: 13	
Munkat.	Elbíráló MATE L.

## HATÁROZAT

1./ A Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.) részére a Polgár Strandfürdő vízellátási műhelyeinek üzemeltetésére kiadott 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint

### módosítom:

- az 1125/18/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 1./ pontját az alábbi A./ alponttal egészítem ki:

1./A./ A 2011. november 29-én benyújtott, felülvizsgált, javított önellenőrzési tervet jóváhagyom.

- az 1125/18/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2./ Az engedélyezett vízellátási műhelyek főbb műszaki adatai III./ Vízforgalom alpontjának igényelt vízmennyiségre vonatkozó adatait törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

2./ Az engedélyezett vízellátási műhelyek főbb műszaki adatai

### III./ Vízforgalom:

a.)

Igényelt vízmennyiség:	15.000 m <sup>3</sup> /év
Víz készlet jellege:	gyógyvíz
Vízhasznosítás jellege:	gyógyászati
VKJ besorolási kód:	G 01

b.)

Igényelt vízmennyiség: 31.000 m<sup>3</sup>/év  
Vízkészlet jellege: gyógyvíz  
Vízhasznosítás jellege: fürdő  
VKJ besorolás kód: G 0A

- az 1125/18/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 4./ Engedélyes köteles e./ pontját törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

4./ Engedélyes köteles:

e./ Környezetvédelmi, kibocsátási követelmények:

1. A kommunális szennyvizet, valamint a vízforgatóval ellátott medencék öblítő és leürítő vizét közüzemi szennyvízcsatornába a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kell bevezetni.
2. A sósvíztározóból a befogadóba vezetett, a termálfürdő üzemeltetéséből, termálvíz hasznosításából keletkező szennyvízre vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

Szennyezőanyagok	Határérték	Határérték típusa
pH	6-9,5	területi
Na éé %	95%	technológiai
szulfidok	2 mg/l	technológiai
összes só	5000 mg/l	technológiai

Mintavételi hely: a leürítő műtárgy

3. A sósvíztározóból használtvíz csak a leürítő műtárgyon keresztül, ellenőrzött körülmények között kerülhet a befogadóba. Öntözési szezonban a műtárgy tökéletes zárását biztosítani kell. A sósvíztározóból szennyvizet csak az öntözési időnyen kívül, október 1. és március 1. között lehet a befogadóba vezetni. A kibocsátó köteles a vízleeresztés időpontját a TIKÖVIZIG Polgári Szakasz mérnökségével egyeztetni. Amennyiben a tározó teltsége alapján valószínűsíthető, hogy a használtvíz-tározóból öntözési időnyben vízlecsapolás szükséges, az csak hígítóvíz hozzáadása mellett történhet. Ez esetben a lecsapolásra meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, a kérelemhez csatolni kell - a vízminőségek ismeretében végzett számítások alapján - a szükséges hígítóvíz mennyiségének meghatározását, az önkormányzat és a TIKÖVIZIG hozzájárulását a rendkívüli lecsapoláshoz, valamint a rendkívüli kibocsátásra kiegészített önellenőrzési tervet az önellenőrzések időpontjaival.
3. A kibocsátó folyamatosan köteles megtenni minden szükséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy az előírt kibocsátási követelmények teljesüljenek. Az üzemeltetés során a vízhasználatokat úgy kell megszervezni, hogy takarékos vízhasználatot és hatékony energia felhasználást valósítsanak meg, a felszíni víz káros szennyezését megelőzzék, a környezet terhelését a legkisebb mértékűre esőkkentsék.

#### 4. Az önellenőrzéssel kapcsolatban a kibocsátó kötelez:

1. A kibocsátott, felszíni vízbe vezetett víz minőségének ellenőrzését, a szennyvízben lévő – a kibocsátásra jellemző – szennyezőanyagok mennyiségének mérését, a felszíni víz terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatokat, az önellenőrzést, a jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak alapján végezni.

2. Az előre ütemezett terven túl az önellenőrzésnek ki kell terjednie minden rendellenes, nem üzemszerű működésnél bekövetkező rendkívüli eseményre, rendkívüli szennyezésre. A rendkívüli eseményeket haladéktalanul be kell jelenteni a felügyelőségre.

3. Üzemnaplót vezetni, az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, valamint a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti adatlapokat kitölteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőséghez benyújtani.

4. Az adatszolgáltatás teljes körűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

5. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét, és a kibocsátott víz mennyiségéről szóló kimutatást, a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb a mintavételt követő 20 napon belül megküldeni a felügyelőségnek.

6. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-ig bejelenteni.

- valamint az 1125/18/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 6./ pontját az alábbiak szerint módosítom:

6./ A vízjogi üzemeltetési engedély **2015. március 31-ig** hatályos, de azt a vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

Az üzemeltető az engedély hatályosságának hosszabbításához szükséges kérelmet legalább a lejártát megelőző 60 nappal köteles benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell - az önellenőrzési eredményeket figyelembe véve - annak igazolását, hogy a kibocsátás hatására a Kiszályéri főcsatorna mértékadó szennyezettsége nem haladja meg a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelettel megállapított vízszennyezettségi határértékeket.

2./ Az 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedély itt nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

3./ Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025. Debrecen, Hatvan u. 16.) osztályán kell két példányban benyújtani. A fellebbezés díja 106.000,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Tiszántúli

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen,  
10034002-01711916-00000000 számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy  
készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés  
nélkül jogerőre emelkedik. A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt  
jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### Indokolás:

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.) 2011.  
szeptember 13-án érkezett ügyiratában a Polgár Strandfürdő vízellátásáért felelős szervezetre kiadott  
1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedély – kibocsátási határértékek miatti –  
módosítását kérte.

A kérelemben arról nyilatkoznak, hogy a 2002-ben gyógyvízzé minősített termálvizet a  
továbbiakban gyógyászati célra is hasznosítani kívánják, így kérik a kibocsátási határértékek  
módosítását a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. Rész 34. fejezetében  
foglaltak szerint. A kérelemhez mellékeltek Dr. Domokos Pál reumatológus szakorvos  
nyilatkozatát.

A Felügyelőség a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához hiánypótlási felhívásban az öt  
éve benyújtott önellenőrzési terv felülvizsgálatát kérte, valamint egy nyilatkozatot, hogy a  
korábban engedélyezettől van-e eltérés az üzemeltetésben, vízforgalmi adatokban és megkérte  
a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság véleményét az engedélymódosítással  
kapcsolatban.

A nyilatkozatot, valamint a felülvizsgált, javított önellenőrzési tervet benyújtották, így a  
vízjogi üzemeltetési engedélyt a kérelemnek megfelelően módosítottam, figyelembe véve a  
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság K01947-0004/2011. számú műszaki  
szakértői véleményében foglaltakat, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú  
melléklet III. Rész 34. fejezetében előírtakat, mely szerint a termálvíz gyógyászati  
hasznosítása, illetve termálfürdőben való hasznosítása után a használt víz kevert kibocsátása  
esetén a gyógyvízre vonatkozó határértékeket kell betartani.

*Mivel a kibocsátott szennyvíz Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> %-a az önellenőrzési eredmények alapján általában a  
jelen határozattal megállapított határérték körüli, felhívom a kibocsátó figyelmét, hogy a  
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése alapján:*

*Amennyiben a kibocsátó a kibocsátási határértéket nem teljesíti, meglévő létesítmények  
esetében a türelmi idő lejártá utáni első év végéig, akkor a szennyező tevékenységét a  
felügyelőség felfüggeszti, korlátozza, vagy betiltja. A kibocsátásra a türelmi idő 2010.  
december 31-e volt. A türelmi idő utáni első év vége 2011. december 31., így a kibocsátó  
köteles valamennyi szükséges és elégséges intézkedést megtenni, hogy a kibocsátási  
követelmények betartásra kerüljenek.*

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése alapján az engedély határozott  
időtartalomra adható. Az önellenőrzés során a kibocsátó 2012-től kezdődően vizsgálatokat  
végez a felszíni víz terhelhetőségének meghatározása szempontjából. A 2012 és 2014-ben  
végzett vizsgálatok eredményeinek ismeretében a felügyelőség felülvizsgálja, hogy a jelen  
engedélyezett kibocsátási követelményekkel a befogadóra, a 10/2010. (VIII. 18.) VM  
rendelettel megállapított vízszennyezettségi határértékek hogyan teljesíthetők. Így az

engedély érvényességét, figyelembe véve az önellenőrzési eredmények feldolgozásához szükséges időt, 2015 március 31-én állapítottam meg.

A gyógyvíz felhasználásának módosulásával összhangban a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet alapján megállapított vízkészletjárulék besorolási kód is módosításra került jelen határozatban.

Az ismertetett tényállás alapján a rendelkező részben foglaltak szerint ügyintézési határidőn belül határoztam.

A fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 98.§ és 99.§-a alapján adtam meg.

Engedélyes *A környezetvédelmi, természetvédelmi valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 24/2.5., 24/6.1.; 24/6.1., 24/7.2.1., 28. és 31. sorszámú pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének (212.000,-Ft) eleget tett.*

Határozatomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott jogkörömben eljárva az 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) bek., a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§-a és a 2004. évi CXL. törvény alapján hoztam meg.

Debrecen, 2012. január 11.

Kelemen Béla  
igazgató  
nevében és megbízásából

Rózsa László s.k.  
általános igazgatóhelyettes

Határozatomat kaphják:

- 1./ Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, 4090 Polgár, Fürdő u. 2. T
- 2./ Polgármesteri Hivatal, 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
- 3./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  
Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézete,  
4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi Ferenc út 22.
- 4./ TIVIZIG, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
- 5./ TIKTVF, Debrecen
  - a./ KVE
  - b./ VVO
  - c./ KKO

Jogerőre emelkedés utján:

TIKTVF, EFO



**Hajdú-Bihar Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.  
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: [hajdu.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:hajdu.titkarsag@katved.gov.hu)

G.I  
ML

Kérem hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/1351-5/2015. Ált.

Vízikönyvi szám: Tisza XII/500.

Tárgy: a 1125/18/2006. sz. vízjogi  
üzemeltetési engedély módosítása

Ügyintéző: Gyányi Judit

Bende Imre

Hivatkozási szám:----

Tel.: (52) 511-000

POLGÁR VÁROSGONDN

Érkezett: 2015 JÚN 01

Szám: 5-42/2015

Melléklet

Előadó:

**HATÁROZAT**

1./ A Polgár Város Önkormányzat Városgondnoksága, (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.) részére – a Polgár fürdő vízellátási műhelyeinek üzemeltetéséhez 1125/18/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt, úgy módosítom, hogy:

- a 4./ Engedélyes köteles e./ pontját törölnöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

4./ e./ Vízvédelmi követelmények:

1. A kommunális szennyvizet, valamint a vízforgatóval ellátott medencék öblítő és leürítő vizét közüzemi szennyvízcsatornába a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kell bevezetni.
2. A sósvíztározóból a befogadóba vezetett, a termálfürdő üzemeltetéséből, termálvíz hasznosításából keletkező szennyvízre vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

Szennyezőanyagok	Határérték	Határérték típusa
pH	6-9,5	területi
szulfidok	2 mg/l	technológiai
összes só	5000 mg/l	technológiai

Mintavételi hely: a leürítő műtárgy

3. A sósvíztározóból használtvíz csak a leürítő műtárgyon keresztül, ellenőrzött körülmények között kerülhet a befogadóba. Öntözési szezonban a műtárgy tökéletes zárását biztosítani kell. A sósvíztározóból szennyvizet csak az **öntözési időnyen kívül, október 1. és április 14. között** lehet a befogadóba vezetni. A kibocsátó köteles a vízleeresztés időpontját a TIVIZIG Polgári Szakasz mérnökségével egyeztetni.
4. A kibocsátó folyamatosan köteles megtenni minden szükséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy az előírt kibocsátási követelmények teljesüljenek.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Tel.: (52) 511- 000 Fax: (52) 511- 041

Hétfő, Szerda: 9:00-12:00, 14:16; Péntek: 9:00-12:00

Az üzemeltetés során a vízhasználatokat úgy kell megszervezni, hogy takarékos vízhasználatot és hatékony energia felhasználást valósítsanak meg, a felszíni víz káros szennyezését megelőzzék, a környezet terhelését a legkisebb mértékűre csökkentsék.

5. Az önellenőrzéssel kapcsolatban a kibocsátó köteles:

5.1. A kibocsátott, felszíni vízbe vezetett víz minőségének ellenőrzését, a szennyvízben lévő – a kibocsátásra jellemző – szennyezőanyagok mennyiségének mérését, a felszíni víz terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatokat, az önellenőrzést, a jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak alapján végezni.

5.2. Az előre ütemezett terven túl az önellenőrzésnek ki kell terjednie minden rendellenes, nem üzemszerű működésnél bekövetkező rendkívüli eseményre, rendkívüli szennyezésre. A rendkívüli eseményeket haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságra.

5.3. Ha az alapbejelentés adatai változnak – pl. az üzemeltetés körülményei, üzemeltető – akkor az engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell küldeni a VAL változásjelentést elektronikus úton (OKIR rendszeren keresztül) a vízvédelmi hatóságnak.

5.4. Üzemnaplót vezetni, az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, valamint a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti éves vízminőség-védelmi adatlapot kitölteni és azt a tárgyévét követő év március 31-ig elektronikus úton (OKIR rendszeren keresztül) a vízvédelmi hatósághoz benyújtani.

5.5. Az adatszolgáltatás teljes körűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

5.6. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét, és a kibocsátott víz mennyiségéről szóló kimutatást, a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb a mintavételt követő 20 napon belül megküldeni elektronikus úton (OKIR rendszeren keresztül) megküldeni a vízvédelmi hatóságnak.

5.7. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévét megelőző év november 30-ig elektronikus úton bejelenteni. (OKIR rendszeren keresztül)

6. A vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt vízvédelmi és vízügyi szakterületeket érintő adatszolgáltatási, illetve bejelentési kötelezettségeket a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság felé – kell teljesíteni.

- a 6./ pontjában foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

6./ A vízjogi üzemeltetési engedély **2020. május 31-ig** hatályos, de azt a vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

2./ A 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedély itt nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

3./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 103.500,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### **I n d o k o l á s :**

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) a 2015. február 5-én érkezett ügyiratában kérte a Polgár Strandfürdő vízellátásményeinek üzemeltetésére kiadott 1125/18/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az engedély hatályára vonatkozóan.

A 35900/1351-1/2015./ált. majd a 35900/1351-3/2015./Ált. iktatószámú végzéseiben hiánypótlási felhívás került kiadásra.

Engedélyes nyilatkozata alapján a 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt műszaki adatokban változás nem történt. Öntözési időnyben a sósvíztározó kapacitása elegendő a fürdőben keletkező használt vizek tárolására.

A vízjogi üzemeltetési engedély 4./ Engedélyes köteles pontjában előírt kibocsátási határértékek módosításra kerültek, tekintettel a 28/204. KvVM rendelet 2015. január 1-én hatályba lépett módosítására, mely szerint a Nátrium-egyenérték % követelményt csak öntözési időszakban kell alkalmazni.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján módosult a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.).

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2014. (XII. 22.) BM rendelet alapján módosult a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet.

Fenti jogszabályváltozások értelmében az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók az önellenőrzési rendszerükkel kapcsolatos, valamennyi adatszolgáltatást 2015. január 01-jétől elektronikusan kötelesek megtenni a [www.okir.hu](http://www.okir.hu) honlapon elérhető elektronikus felületeken keresztül az ügyfélkapun történt regisztrációjukat követően.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet szerint:

„3. § (3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet – az Fvr. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – az illetékes vízvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) jóváhagyásra benyújtja elektronikus úton.”

„9. § Amennyiben az önellenőrző laboratórium és az ellenőrzésre jogosult laboratóriumának vizsgálati eredményei eltérnek, akkor a laboratóriumok egyeztetik a vizsgálat során alkalmazott analitikai eljárásokat,



vizsgálati körülményeket, a továbbra is fennmaradó vitás kérdések esetén a tervben meghatározott irányadó laboratórium mérési eredménye a meghatározó.”

„10. § (2) Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését kizárólag olyan laboratórium végezheti, amely az MSZ EN ISO/IEC-17025 szabványnak vagy azzal egyenértékű más megoldásnak megfelelő minőségirányítási gyakorlatot követ.”

„17. § (1) Az önellenőrzésre köteles, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete I. mellékletébe tartozó tevékenységet végző kibocsátó a 4. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölt ki, valamint – az üzemnapló adatai alapján – a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, amelyet elektronikus úton a tárgyévet követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljes körűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.”

„17. § (5) Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a vízvédelmi hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni elektronikus úton.”

„17. § (6) Ha az alapbejelentés adatai változnak – pl. az üzemeltetés körülményei, üzemeltető – akkor az engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell küldeni a VAL változásjelentést elektronikus úton.”

**A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint:**

„17. § (4) A felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 27. § (2) bekezdés szerinti kibocsátó a bebocsátási pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés rendjét és szabályait a vízvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyben határozza meg.”

„28. § (3) Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül:

c) közvetlen felszíni vízbe vezetés esetén a befogadó vizsgálati eredményeivel együtt elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak köteles megküldeni.”

„30. § (1) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátó a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltat, és évente összefoglaló jelentést készít.

(2) A 27. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kibocsátó a szennyezőanyag mennyiségi- és technológiai felhasználásáról, az engedélyben meghatározott kibocsátott anyag mennyiségéről, a technológiai veszteségekről jelentést készít.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és jelentést a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes vízvédelmi hatóságnak, amelyekről a vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és jelentéstétel során a 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátó felelőssége, hogy a rá vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint az egyéb nyilvántartási rendszereivel és mérési, megfigyelési adataival megegyező, teljes körű adatokat szolgáltatson a vízvédelmi hatóság részére.”

**A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint:**

„A (2) bekezdésben meghatározott hasznosítási idény öntözés esetén általában április hó 15. napjától szeptember hó 30. napjáig, tógazdálkodásnál március hó 1. napjától november hó 30. napjáig, a téli vízellátás december hó 1. napjától február hó végéig tart. A szerződő felek az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.”

A fent hivatkozott jogszabályi előírás alapján a strandfürdőről elvezetett használtvíz kibocsátási időintervallumát október 1. és március 1. közötti időszakra megadott időtartam helyett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/A.§-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint október 1. és április 14. közötti időszakra javítom.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) – 2014. szeptember 10. napjától hatályos – Korm. rendelet értelmében területi vízügyi hatóságként, valamint vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.

Engedélyes az önellenőrzési tervet 2015. április 17-én elektronikus úton (OKIR rendszeren) benyújtotta a vízvédelmi hatóságnak.

A vízjogi engedély hatályát a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján határoztam meg.

Engedélyes a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I/24./6.1., 6.1., 3.3., 28./ és 51./, valamint a 30./ pontja alapján a 207.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

*A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.*

Határozatomat a fentiek figyelembevételével, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek., a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, 1995. évi LVII. tv. 30. §. (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §. (1) bek. a./ pontjában, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 220/2004. VII/21.) Korm. rendelet és az 1995. évi LIII tv.-ben foglaltak alapján hoztam meg.

Debrecen, 2015. május 27.

**Kovács Ferenc**  
tű. dandártábornok, tanácsos  
igazgató nevében és megbízásából:



**Borbélyné Dr. Lassú Edina**  
szolgálatvezető-helyettes

**Kapja:**

1. Polgár Város Önkormányzat Városgondnoksága, 4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz. T
2. Polgár Város Polgármesteri Hivatala, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi F. u. 22. sz.
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. sz.
5. TIVIZIG, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. sz.
6. Irattár





HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Polgár Város Önkormányzatának Városrendnöksége	
Erkezett: 2020 AUG 14.	35909/3578-1/2020 ált.
Iktatószám: 13-53/2020	
Melléklet: Hosszútávú	

Tárgy: A 1125/18/2006. sz. vízjogi  
üzemeltetési engedély módosítása  
Ügyintéző: Gyányi Judit/Kovács Erika  
Plásztán József Zsolt  
Vízikönyvi szám: Tisza XII/500  
Telefon: +36 (52) 511-033

leveg.  
lhu

Hivatkozson iktatószámunkra!

### HATÁROZAT

1./ A Polgár Város Önkormányzatának Városrendnöksége (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.) részére – a Polgár, Strandfürdő vízellátási műhelyeinek üzemeltetéséhez 1125/18/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt, úgy módosítom, hogy:

- a 2./ pontját – hivatalból - kiegészítem az alábbi adatokkal:

Vízügyi objektumazonosító:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ACV396	Polgár K-88 fürdő hévízkút	kút
ASD564	Polgár K-88 fürdő hévízkút	felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont
ASD566	Polgár Strandfürdő	fürdő vízhasználati egység
ASD388	Polgári Strandfürdő csapadékvíz-elvezető rendszere	csapadékvíz-elvezető rendszer
ASD626	Polgári Strandfürdő sósvíz tározó	mesterséges tó
AVK477	Selypes-mellékcsatorna	vízfolyás
ASD628	Selypes-mellékcsatorna	felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont
AAB620	Király-ér	vízfolyás

- a 4./ Engedélyes köteles pontjának e./ 5. pontját törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

4./ Engedélyes köteles

e./ 5. A vízjogi üzemeltetési engedély véglegesség válását követően elektronikusan (OKIR Kapu) a módosított önellenőrzési tervet be kell nyújtani a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet előírásai alapján.

- a 4./ Engedélyes köteles pontját kiegészítem h./ ponttal:

4./ h./ A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB/17-KTF/02847-2/2020. sz. szakhatósági állásfoglalását betartani, miszerint:

„A Természetvédelmi Hatóság az üzemeltetési engedély meghosszabbításához az alábbi feltétellel hozzájárul:

1. Az érintett ingatlanokon megtelepedő, költő madárfajok egyedeinek biztonságát, élettevékenységeinek zavartalanosságát biztosítani kell.
2. Védett élőlény egyedének, illetve állományának zavarása, veszélyeztetése esetén a tevékenységeket fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az

illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a

tevékenységet felfüggesztheti, valamint további korlátozásokat tehet.

3. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása, természeti értékek veszélyeztetése, károsítása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi, természetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.”

- a 6./ pontjában foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

6./ A vízjogi üzemeltetési engedély **2025. augusztus 31-ig hatályos**, de azt a vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

2./ A 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedély itt nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

3./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz **40.000,-Ft**, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A véglegessé válást követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### Indokolás

A Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Polgár megbízásából Kocsis Zoltán a 2020. május 25-én benyújtott kérelmében a Polgári Strandfürdő vízellátás-technikai üzemeltetéséhez kiadott 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedély hatályának a meghosszabbítását kérte a vízügyi- és vízvédelmi hatóságtól.

A vízügyi- és vízvédelmi hatóság a 35900/3583-2/2020. ált. sz. végzésben hiánypótlásra szólította fel a Zrt.-t, a hiányosságok 2020. június 25-én érkezett ügyirattal kerültek pótlásra, a 35900/3583-1/2020. ált. számon értesítette az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket.

A vízjogi üzemeltetési engedély hatályosságát a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló számlabizonylatot.

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB/17-KTF/02847-2/2020. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a Természetvédelmi Hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Polgár Strandfürdő vízlétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbításával kapcsolatos engedélyezési eljárás során.

Az érintett ingatlanok nem állnak természetvédelmi oltalom alatt és nem képezik részét a Natura 2000 hálózatnak.

A területen esetlegesen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett fajok élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek biztonsága és a környező területek védelme érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételeket adja a Természetvédelmi Hatóság. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 8. § (1) bekezdése alapján: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok és jelen állásfoglalás egyedi előírásainak maradéktalan betartása esetén az üzemeltetési engedély meghosszabbítása természetvédelmi közérdeket nem sért, ezért a Természetvédelmi Hatóság hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást ad. A szakhatósági állásfoglalás kérés 2020. június 30-án érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a hatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került. A Természetvédelmi Hatóság a jogorvoslati utat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján állapította meg. A Természetvédelmi Hatóság szakhatósági állásfoglalása az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Népegészségügyi Főosztály, Debrecen HB/NEF/0876-2/2020. sz. szakhatósági állásfoglalását betartani, miszerint:

„Az Ügyfél 2020. május 25-én Polgári Strandfürdő vízlétesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a 1125/18/2006. számon kiadott engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozóan a Szolgálattól.

A Szolgálat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú melléklet 16. pontjának 8. alpontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Kormányhivataltól.

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontjának 8. alpontja szerint a Szolgálat vízügyi és vízvédelmi ügyekkel kapcsolatos, vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokban, a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása szakkérdésben, a gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vizilétesítmény esetében a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el.

A fenti számú vízjogi üzemeltetési engedély 2020. május 31-ig hatályos. Az előzményben foglaltak szerint a Polgári Strandfürdő hévízkútja 1973-ban létesült. A termálkút műszeres vizsgálata állapotfelmérési céllal megtörtént. Az állapotfelmérés alapján a beépített szűrők többsége termel, a csőátmenetek zártak, fals vízelelés nem észlelhető. Kúthibára utaló jel nem volt tapasztalható. A talpi feltöltődés mértéke 57 m. A kút a mérés során váratlanul behomokolt. Amennyiben a homokolás újra jelentkezik betétszűrőzés lehetőségéről kell dönteni.

Továbbá az előzményi dokumentációban nem lelhető fel arra vonatkozó dokumentum, amely szerint a Polgári Strandfürdő vízjogi engedély köteles vizilétesítményét (hévízkút) módosított műszaki tartalommal kívánják a továbbiakban üzemeltetni, illetve arra, hogy a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. fejezete szerinti ivóvízbiztonsági engedély köteles technológia került kialakításra, valamint fürdővízzel érintkező anyag/termék került beépítésre. Fentiek alapján megállapításra került, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs, az engedély kiadásával a Kormányhivatal hatáskörét érintő szakkérdés vonatkozásában közegészségügyi kockázatnövelő hatás nem várható.

Az önálló jogorvoslat kizárásáról és a jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

Az Ügyfél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI. 6. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolta.

Jelen döntést a Kormányhivatal a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta.

A Kormányhivatal hatáskörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontjának 8. alpontja, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

- A TIVIZIG, Debrecen K000836-0008/2020. sz. objektumazonosítási nyilatkozatát.
- A 2020. március 16-án kelt meghatalmazást.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6.a.) 2.6.a.) 6.) és 13.) pontjai alapján a 80.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116.§ (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. §. (5) bekezdés a) és b.) pontjában foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

***A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése,***

***az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.***

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, az Ákr., a 13/2005. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv. 30.§-a, illetve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. és 11.§-ában foglaltak alapján hoztam meg.

*kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint*

**Anita**

***Borbélyné dr. Lassú Edina***

***hatósági szolgálatvezető-helyettes***

Terjedelem: 4 oldal

Kapja

1. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Polgár (Céggapu)
2. Polgár Város Önkormányzata, Polgár (Céggapu)
3. TIVIZIG, Debrecen (Nova-szetűsz)
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Népegészségügyi Főosztály, Debrecen (nova-szetűsz)
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen (nova-szetűsz)
6. Irattár

Azonosító 3578/2020.







HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Tárgy: A Polgár Strandfürdő területén létesített 3 darab  
monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélyre  
Hiv. szám: -  
Ügyintéző: Dr. Virág Valéria  
Dr. Szimáné Martis Mónika  
Vízikönyvi szám: Tisza XII/500.  
Telefon: + (36-52) 511-033

**HATÁROZAT**

1./ Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.)  
részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok arra, hogy az alább részletezett feltételek mellett, hogy a Polgár Strandfürdő területén  
létesített 3 darab monitoring kutat használja és állandóan jókarban tartva üzemeltesse.

2./ Az engedélyezett vízállásértékek főbb műszaki adatai:

Monitoring kutak helye: Polgár 3420/1 hrsz.

Kút jele	EOV koordináták		Talp m	Csővezés	Szűrőzés
	X	Y			
PST-1	283 963	804 168	6,0	+0,80 – -2,00 m-ig Ø 159/149 mm acél +0,70 – -6,00 m-ig Ø 110 mm KM PVC	-2,0 – -5,0 m-ig
PST-2	283 827	804 319	6,0	+0,80 – -2,00 m-ig Ø 159/149 mm acél +0,70 – -6,00 m-ig Ø 110 mm KM PVC	-2,0 – -5,0 m-ig
PST-3	284 132	804 354	6,0	+0,80 – -2,00 m-ig Ø 159/149 mm acél +0,70 – -6,00 m-ig Ø 110 mm KM PVC	-2,0 – -5,0 m-ig

2.2. A vízállásértékek vízügyi objektumazonosítói:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ARZ476	Polgár fürdő PST-1 jelű monitoring kútja	Kút
ARZ496	Polgár fürdő PST-1 jelű monitoring kútja	Kút
ARZ500	Polgár fürdő PST-1 jelű monitoring kútja	Kút

2.3. Vízügyi felügyeleti kategória: **IV.**

3./ Engedélyes köteles:

3.1. Az engedélyes személyében beállott minden változást 30 napon belül a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak bejelenteni.

3.2. Az engedélyezett létesítmény üzemeltetésében tervezett változtatások engedélyezését a kivitelezés megkezdése előtt (a szükséges tervdokumentációk egyidejű csatolásával) a vízügyi és vízvédelmi hatóságtól kérni.

3.3. A vízilétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával megfelelően képzett felelős személyt megbízni és a berendezéseket az üzemeltetési, illetve kezelési szabályzatnak megfelelően üzemeltetni és karbantartani.

3.4. betartani az alábbiakat:

3.4.1. A monitoring kutakból mintát kell venni akkreditált szervezettel évente, és be kell vizsgáltatni akkreditált szervezettel, az alábbi komponensekre: pH, összes sótartalom, ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, arzén, nikkel és bór.

3.4.2. Biztosítani kell a monitoring kút mindenkorinak megközelíthetőségét, és a kútcső zárhatóságát. A vízmintavétel előtt meg kell mérni a kutakban a nyugalmi vízszintet. A mintavételt és a vizsgálatokat kizárólag akkreditált szervezet végezheti. A mintavételezést felszín alatti víz esetén az MSZ 21464 számú Magyar Szabvány szerint végezni. A mintavételezéseknél és minőségvizsgálatoknál, azok értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai és az ott megadott szabványok alkalmazandók.

3.4.3. A 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3.§-ban foglaltak alapján a 7. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapot (FAVI-MIR-K) a vizsgálati eredmények kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell küldeni a vízügyi és vízvédelmi hatóság részére elektronikus úton (OKIR rendszeren keresztül), melyhez mellékelni kell a vizsgálati jegyzőkönyveket is.

3.4.4. A monitoring kút karbantartását folyamatosan végezni kell, meghibásodásuk esetén felújításukat végre kell hajtani.

4./ A vízjogi üzemeltetési engedély **2030. december 31-ig** hatályos, de azt a vízügyi és vízvédelmi hatóság hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

5./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezési eljárás díja 10.500,-Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00283621-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

### Indokolás

A Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, (4090 Polgár, Fürdő u. 2. sz.) megbízásából a Kocsis Zoltán, 4030 Debrecen, Kiss Áron u. 22/a. sz. alatti lakos által 2020. május 8-án érkezett ügyiratában vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a Polgár Strandfürdő területén létesített 3 darab monitoring kútra vonatkozóan.

A fent írott monitoring kutak a 76/12/2009. sz. határozatban kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt, amely 2019. december 31-ig volt hatályos. Tekintettel arra, hogy az engedély hatálya lejárt, új engedély kiadása szükséges.

A benyújtott kérelem szerint a monitoring kutak a 76/12/2009. sz. vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemelnek, az engedélyben nem történt sem műszaki, sem jogi változás.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35900/3110-1/2020.ált. sz. végzésében értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.

Engedélyes megbízottja a35900/3367-2/2020.ált. sz. hiánypótlási felhívásnak a 2020. május 19-én érkezett ügyiratában maradéktalanul eleget tett.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az alábbiakat:

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
- a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság K000836-0002/2020. sz. vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását,
- az engedélyes által Kocsis Zoltán részére adott 2020. március 16-án kelt meghatalmazást,

Az ismertetett tényállás alapján a rendelkező részben foglaltak szerint ügyintézési határidőn belül határoztam.

A felügyeleti kategória az engedélyezett vízállésművelés jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére utal. A felügyeleti kategóriába sorolásnál a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 21.§ (4) bekezdését vettem figyelembe.

A vízjogi üzemeltetési engedély hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 5.§ (5) bek. alapján 2030. december 31-ében állapítottam meg.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.9.1. pontja alapján a 21.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116.§ (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A.§-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50.§ (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

*A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése,*

az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, az Ákr., valamint az 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) bek.; 29.§-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével hoztam meg.

Kelt: Debrecen, *elektronikus bélyegző szerint*

**Borbélyné Dr. Lassú Edina**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

Melléklet: -

Terjedelem: 2 lap/4 oldal

Kapják:

1. Kocsis Zoltán, 4030 Debrecen, Kiss Áron u. 22/a. (Ügyfélkapu)
2. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, 4090 Polgár, Fürdő u. 2. (Hivatali kapu)
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (NOVA SZEÚSZ)
4. Irattár

Azonosító: 3110/2020



Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.  
4001 Debrecen, Pf.: 57.  
Tel.: (52) 410-677  
Fax: (52) 316-662  
E-mail: titkarsag@tivizig.hu

IGAZGATÓ

Tel: (52) 316-537  
E-mail: bara@tivizig.hu



Címzett:	<b>Polgár Város Önkormányzatának Város- gondnoksága</b>	Tárgy:	Vagyonkezelői hozzájárulás
	<b>Hágen József úr</b> intézményvezető	VIZEK ügyszám:	2020/11906
	<b>Polgár</b>	Előadója:	Kocsis Zoltán
	Fürdő u. 2.	Mell:	Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat
<b>4090</b>		Ügyiratszám:	K000836-0008/2020.
		Előadó:	Seregi Ferenc, Nagy László
		E-mail:	<a href="mailto:ferenc.seregi@tivizig.hu">ferenc.seregi@tivizig.hu</a>

### Vagyonkezelői hozzájárulás

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vízkészletek és azok víztartó képződményeinek vagyonkezelője Kocsis Zoltán 2020. május 04-én érkezett kérelmére Polgár Város Önkormányzatának Városgondnokságának megbízásából, mint Engedélyes részére

#### vagyonkezelői hozzájárulást ad

Polgár belterületén lévő Strandfürdő vízilétesítményeire kiadott 1125/18/2006. és az azt módosító 35900/1351-5/2015. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának – változatlan feltételekkel való – meghosszabbításához az alábbi feltételekkel:

1. **Érintett ingatlan helyrajzi szám szerinti megjelölése, illetve az érintett vízkészlet és felszín alatti víz víztartó képződmény megjelölése:**
  - Strandfürdő helye: Polgár 3420/1 hrsz.
  - Vízkészlet jellege: termálvíz
  - Víztartó képződmény: Észak-Alföld nevű; pt.2.2 jelű termálvíz test
2. **Műszaki adatok:**
  - 2.1. **Előzmények, műszaki leírás:**

Az Engedélyes a Polgár Strandfürdő vízilétesítményeire a Tisza XII/500 vízikönyvi, 1125/18/2006. és az azt módosító 35900/1351-5/2015. számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelynek érvényességi ideje 2020. május 31.

**Jelen eljárás tárgya az üzemeltetési engedély változatlan műszaki és vízgazdálkodási feltételekkel való meghosszabbítása.**

A vízeléptetmények üzemeltetésére vonatkozó előírásainkat a 4. és a 6. pontban adjuk meg!

Vízgazdálkodási adatok:

- Vízkészlet jellege: termálvíz (gyógyvíz)
- Vízhasználat jellege: fürdő
- Éves engedélyezett vízmennyiség: 46 000 m<sup>3</sup>/év

Vízellátás, szennyvízelhelyezés:

A fürdő ivóvíz célú és egyéb hidegvizes ellátása teljes mértékben közüzemi hálózatról biztosított. A termálvíz ellátás, mely egyben gyógyvíz is, saját kútból történik.

A termálkút főbb adatai:

Kataszteri száma:	B-88
EOV X:	284 100
EOV Y:	804 400
Talpmélység: (m)	960,0
Szűrőzés helye:	550,0 – 945,0 m között 8db szűrő 54,70 m hosszban
Kútkapacitás: (l/p)	604

Kút felső részének elhelyezése aknában csövázás felépítménnyel.

A fürdő területén keletkező kommunális szennyvizek és a vízforgatókkal ellátott medencék öblítő- valamint leürítő vizei közüzemi szennyvízelvezető-hálózatra kerül bevezetésre.

Használt víz elhelyezés:

A fürdőből a használt termálvíz a sósvíz tározóba, majd onnan öntözési időszakon kívül a leürítő műtárgyon keresztül, ellenőrzött körülmények között kerül a Selypes-mellékcsatornába, majd a Király-ér csatornába. Az engedélyes nyilatkozata alapján, az üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve (párologási veszteség, szivárgás), a sósvíz tározó tározóképessége (28 322 m<sup>3</sup>) elegendő a keletkező használt termálvíz tárolására az öntözési időszakban.

Monitoring létesítmények az ingatlanon nem találhatóak, ezért javasoljuk sósvíz tározás során folytatott tevékenység talajvízre és föltani közegre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére monitoring kutak létesítését is!

A sósvíz tározót öntözési időnyen kívül (november 1. és február 28. között) lehet leüríteni a Polgár Város Önkormányzata kezelésében lévő Selypes-mellékcsatorna 0+027 szelvényében található tiltós lecsapoló műtárgyon keresztül.

A 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet – a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről – alapján az üzemeltetési engedélyben foglaltaktól eltérően az öntözési időny időszak megváltozott.

**Öntözési szezonban a műtárgy tökéletes zárását biztosítani kell. Másodlagos befogadó a TIVIZIG kezelésében lévő Király-ér. A kibocsátó köteles a vízleeresztés időpontját a TIVIZIG Polgári Szakasz mérnökségével (4090 Polgár, Hősök útja 98., tel.: 06 52 391-367) egyeztetni.**

A Polgár Város Önkormányzat Városgondnoksága üzemeltetésében lévő Polgári Strandfürdő vízellátási létesítményei közvetlenül nem érintenek TIVIZIG kezelésű vízrendezési létesítményeket.

2.2. **Vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerinti vízgyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők (víztest állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatok):**

A Kormány által 2016. március 31-én a 1155/2016. (III. 31.) Kormányhatározatában elfogadott 2015. évi, felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban VGT2) értelmében a **vízellátási létesítmények a 2-17 Hortobágy-Berettyó nevű alegységben** találhatóak, amely a Tisza részvízgyűjtő területe.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60 EK (33) bekezdése szerint minden vízgyűjtőn törekedni kell a vizek jó állapotának elérésére vagy fenntartására, úgy hogy az ugyanahhoz az ökológiai, hidrológiai és hidrogeológiai rendszerhez tartozó felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatban tett intézkedések összehangoltak legyenek.

**A fürdő az sp.2.8.2 talajvíz testen és a p.2.8.2 rétegvíz testen helyezkedik el. Mennyiségi állapotra vonatkozóan mindkét víztest gyenge, míg kémiai állapotra mindkettő jó minősítést kapott. Vízkivétel egyik víztestből sem történik!**

A gyenge mennyiségi állapot minősítésének okai:

- sp.2.8.2: túlzott vízkivételek (vízmérleg teszt)
- p.2.8.2: túlzott vízkivételek (vízmérleg teszt)

**A fürdő termálvíz ellátása pt.2.2 termálvíz testből történik, amely mennyiségi és kémiai állapotra vonatkozóan is jó minősítést kapott.**

A VGT2 különböző célokat, intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek megvalósítására törekedniük kell, és amely alapján a célokat, intézkedéseket igyekezniük kell szem előtt tartani. Cél minden esetben a víztestek jó állapotának elérése vagy fenntartása.

A mennyiségi állapotot javító intézkedések között szerepel a technológiai és hálózati veszteségek csökkentése, fenntartható megoldások alkalmazása a vízellátásban, valamint a vízkivételek felülvizsgálata, módosítása. Termálvizek esetén igyekezni kell a kaszkád rendszerű (többszintű) felhasználásra.

Továbbá az integrált csapadékvíz gazdálkodást is figyelembe véve törekedni kell annak egyéb célú hasznosítására is, főként a többlet tiszta csapadékvíz tető- és burkolt felületekről való gyűjtésére, hasznosítására. Lehetőség szerint javasoljuk annak a helyben történő elszikkasztását vagy tározását, például tűzvíz célú hasznosítását; a zöldfelületek vízigényeinek a csapadékból való biztosítását.



### A felszíni víztest jellemzői:

A használt termálvíz végső befogadója a Selypes-mellékcsatornán keresztül a Király-ér, mint minősített felszíni víztest.

VGT2 6.1 melléklete szerinti víztest minősítést a Király-érre az alábbiakban adjuk meg:

Víztest kategóriája: erősen módosított  
Biológiai elemek szerinti állapota: gyenge  
Fizikai-kémiai elemek szerinti állapota: jó  
Hidromorfológiai szerinti állapota: kiváló  
Víztest ökológiai állapota: gyenge  
Kémiai állapotértékelés: nem jó  
A víztest integrált állapota: gyenge

Bővebb információ a VGT2-ről, benne az adott víztestekre vonatkozó intézkedések, valamint az intézkedések műszaki adatlapja a [www.vizeink.hu](http://www.vizeink.hu) honlapon érhető el.

### 3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

### 4. Betartandó előírások, speciális jogszabályi rendelkezések:

- A sósvíz tározót öntözési időnyen kívül (november 1. és február 28. között) lehet leüríteni.
- Öntözési szezonban a műtárgy tökéletes zárását biztosítani kell. Másodlagos befogadó a TIVIZIG kezelésében lévő Király-ér. A kibocsátó köteles a vízleeresztés időpontját a TIVIZIG Polgári Szakasz mérnökségével (4090 Polgár, Hősök útja 98., tel.: 06 52 391-367) egyeztetni.
- A kútaknál biztonságban kell tartani, hogy abba csapadékvíz és egyéb víz ne folyhasson be. Szükség szerint terepszint fölé kell emelni és a terepszintet az akna körül lejtéssel kialakítani.
- A kút körül 10,0 m sugarú védőtávolság megtartása kötelező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján, amelyen belül szennyezőforrás nem telepíthető beleértve a szomszédos ingatlanokat is, és nem javasolt a kúthoz tartozó berendezéseken kívül más elhelyezése. Valamint a kút közelében a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezessenek; a védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, illetve a műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.

- A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján az érintett ingatlan nitrát érzékeny terület.
- A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szennyeződéserzékenységi besorolására az érvényes szabályozás a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet. E rendelkezések alapján az terület „Érzékeny” besorolású. Fentiek figyelembe vételével ezért a létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt anyagoknak (pl. ammónia, nitritek, nitrátok, stb.) a felszín alatti víztérbe történő közvetlen bevezetése elkerülhető legyen, és az ne okozzon környezetszennyezést. A talajba és a vízfolyásokba szennyezett csapadékvíz vagy egyéb kezeletlen szennyvíz nem kerülhet.
- A felszín alatti víztest jó állapotának megtartása érdekében valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet érzékenységi besorolása alapján a vízelétesítmények üzemeltetése nem okozhatja a felszín alatti vizek és földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (B) szennyezettségi határértékeinél kedvezőtlenebb állapotát.

#### Speciális jogszabályi előírások:

- 221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított, az üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan üzemeltetési és műszaki feltételek mellett) érvényes.

#### 6. Adatszolgáltatási kötelezettségek:

Az Engedélyes az üzemeltetés során az alábbi adatszolgáltatást köteles teljesíteni a jelen hozzájárulást kiadó Vízügyi Igazgatóság részére:

- „A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai” (VH-FEV, régebbi nevén OSAP1694) nevű adatlap kitöltése és megküldése a tárgyévet követően január 31-ig. (1995. évi LVII. törvény 2.§ (1) bekezdés i) pontja; valamint az 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján)
- „A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége” (VH-FAV, régebbi nevén OSAP1375) nevű adatlap kitöltése és megküldése minden tárgyévet követően március 31-ig. (1995. évi LVII. törvény 2.§ (1) bekezdés i) pontja; valamint az 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján)

7. **Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett a Polgár 3420/1 hrsz.-on lévő fürdő vizilétesítményeinek üzemeltetési engedélyeztetéséhez adja meg.**

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságtól.

Debrecen, 2020. május 28.

Tisztelettel:





Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.  
4001 Debrecen, Pf.: 57.  
Tel.: (52) 410-677  
Fax: (52) 316-662  
E-mail: titkarsag@tivizig.hu

Vízvédelmi és  
Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Tel.: (52) 410-677/19080  
E-mail: lossos@tivizig.hu



## Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a Kocsis Zoltán (4030 Debrecen, Kiss Áron u. 22/a) által beadott tervdokumentáció és 2db kitöltött űrlap alapján a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) kérelmére, mint engedélyes részére

K000836-0008/2020. iktatási számmal, a lenti táblázatban felsorolt vízügyi objektumazonosítókkal (VOR)

**vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot ad.**

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti, üzemeltetési engedély típus vízjogi engedélyezési eljárás kérelméhez csatolandó mellékletként szükséges beadni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya részére.

<u>VOR</u>	<u>Objektum név</u>	<u>Objektum típus</u>
ACV396	Polgár K-88 fürdő hévízkút	Kút
ASD564	Polgár K-88 fürdő hévízkút	Felszín alatti vízelvonás - Vízterhelési pont
ASD566	Polgár Strandfürdő	Fürdő vízhasználati egység
ASD388	Polgári Strandfürdő csapadékvíz-elvezető rendszere	Csapadékvíz-elvezető rendszer
ASD626	Polgári Strandfürdő sósvíz tározó	Mesterséges tó
AVK477	Selypes-mellécsatorna	Vízfolyás
ASD628	Selypes-mellécsatorna 0+027 használt víz bevezetés	Felszíni vízbevezetés- vízterhelési pont
AAB620	Király-ér	Vízfolyás

Debrecen, 2020. május 28.

Szerző: [Handwritten Signature]  
.....  
ügyintéző  
[Handwritten Signature]  
.....  
osztályvezető  
[Circular Stamp: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen, 30.]